

Closed on DUTP-11516 dated - 17/06/2025 FR "465" MD - 2.85

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ) TP meter continued for permanent service

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ಮಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕಟ್ ಡಿಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

LT1

1+2+10

5kw

R

Y 240W

B

LakshmiPura

66/11 kv

1X250kVA

40HP

LT

3XS-30A

"465"

SL No - 20190447

YES

NO

YES

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ಎಫ್.ಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಡಿಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

19921

19921

20/6/25

New Inst

DVL 99838

slm

Aiu

U/R

PVC

Gal.Pipe

10 ft

5 mts

- 0 -

- 0 -

- 0 -

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

CHANDRODAYA ELECTRICALS
SUPER GRADE ELECTRICAL CONTRACTORS
(1st Cross, Main Road, S.B. Nagar, Bangalore - 560061)
Chikkalasandra, Bangalore - 560061
No. 55-36938NG

(ಇಂಜಿನಿಯರ್)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ - ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಎ.ಕೆ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಗಾವಿಕ್ 5 (ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್. ಪಂಚಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಿಂಗ್, (ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ,

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

ಓರಿಯ ಸಹಾಯಕ / ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ