ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

BESCOM

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಹಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಛೇರಿದ್ದು	ಷರಾ
1-8-25	DS 7	LT1	1d	2.5(10)A	BHEL	745149	7650		Burned Sealed permanently	medical officer Pandu									Venkatesh 9019990209
01-8-25	DS 15	LT 1	1d	2.5(10)A	Actom	88293	35450		-11-	Primary Health centre Pandu									
01-8-25	DS 9	LT1	1d	2.5(10)A	Actom	291659	15224		-11-	medical officer Pandu									
01-8-25	DS 2886	LT1	1d	2.5(10)A	L&T	2202271 04	27022		-11-	-11-									
2-8-25	MPP-2387	LT5	3d	5A	L&T.	E021003	21247		meter main fuse terminals burnt cut off mat	Manjunatha Nakkal Po	3d	10A	HPL	8652157	3670				Bulu SBTP-7347 3670 pu-118
7-8-25	KS35889	LT1	1d	5A	HPL	5211801	6500-		MNR	Poornimatha Vidya Jyothi Komali	1d	5A	HPL	5301197	994-				MDS 46653- pu-118
11-8-25	HCP-24	LT1	3d	5A	L&T	C0187069	7460		MNR	HM Yelappa No 77 Les. Hegde	3d	5A	L&T	E125001	987				HLC49395- Mahabood
19-8-25	GRH 98495	LT1	1d	5A	HPL	398268 46	3154		MNR meter many fuse star burnt	Sowmya Pedda	1d	5A	HPL	38114980	548.				SBTP2943.