ಇವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
Hosakote, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂ.ಗ್ರಾ.ಜಿ.

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ನಂ. SHE-10/...
BESCOM
ಶೈಗಾಂಕಿಯ ಮಾದರಿ Wem house Loc. Sy.no. 61 Sonapura Village
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ KSSA SI = 24KW K = 10

18312

ಮಾನ್ಯರೆ,
ದಿನಾಂಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮತ್ತಿಗೆಯನ್ವಯ/ಮೌಖಿಕ 26.02.2025 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಸಹಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ರೇಖೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ರೇಖೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರನ ಹೆಸರು AEE/JEKT (AEE-1) 25.26
ಒಟ್ಟು ರೇಖೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 14.05.2025

ಮಾದರಿ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ/ಕಿ.ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ಫೋರ್ಟ್	ಆಂಪ್	ಸ.ಪ ಪ್ರಮಾಣ	ಗಾಗಣ	ಕನಿಷ್ಠ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
6MD	Genus	12000	30983351 2019	03C	3ϕ	240	5A	50/5A	10	KR-19200.77	±0	±0

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಜರಿದಿದ ವಿವರಗಳು		
1. ಮಾದರಿ	17.12	26.02.2025
2. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೀಡಿಂಗ್	192100.77	
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.85	
4. ಮಿಷ್ಟಾಂಕ	3.75	
5. ಹಿಂದಿನ ರೀಡಿಂಗ್	182000.40	
6. ರೀಡಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	69	
7. ಕರಂಟ್	0.35	0.35
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	243.243.243	

	ಹಾಲಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	KALPA			
ಪ್ರಮಾಣ :	50/5A			
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಧ :	1.0 3.75			
R :	169176		R :	
Y :	169176	2019	Y :	
B :	169176		B :	
N :	169176		N :	

ಮೀಟರ್ ಸ್ಥಿತಿ	ಸ್ಥಿತಿ: Burnt 26.2.25
ಬದಲಾದ ಕಾರಣ	ಸ್ಥಿತಿ: BR 96400
ಬಿ.ಡಿ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ಥಿತಿ: UNRS
ಸ.ಪ ಕಾರಣ	ಸ್ಥಿತಿ: BRAZD 24553
ಮೀಟರ್ ಸೀಲುಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ: BRAZD 27556
ಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಸೀಲುಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ:
ಹೊಸದಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದು	

ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ
1. ಫೇಸ್ 243.243.243
2. ಸೂಚಕ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ 0.5.0.5.0.5
3. ಸಂಖ್ಯೆ ಮ್ಯಾಗ್ 5.592K10.
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.35
5. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 24KW
6. ಮಾದರಿ ಸ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ T/1/B

	ಇದರ ಮಾಪಕ ಹೊರ್ಗಾ ದೋಷ/ಸರಾಸರಿ ದೋಷ	ಆಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ ಹೊರ್ಗಾ ದೋಷ/ಸರಾಸರಿ ದೋಷ
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	12	Meter calibrated found ok and certifying the error limits
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	12000	
3. ಸ.ಪ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	10	
4. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A)	10	
ಬಿಟ್ಟದ್ದು	9.99404	
	9.99404	
% Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100	0%	K:10

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ ಸಾಮ್ಯವಿದರೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದೆಂದು

ಸಹಿ / ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಷರಾ : The installation commission test conducted and test values are satisfactory. K:10

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪನ ವಿಭಾಗ / ಗ್ರಾಮ ವಿಭಾಗ

ಟಿಪ್ಪಣಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾಪನ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with CamScanner