DVTP 10600
RR - 2177
HD - 0.44

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	02Ku 1+2+1	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	02Ku	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	ಅ) R ?	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಆ) Y } 230V	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
	ಇ) B	ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	Yes
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Southeffaudanahalli	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	NO
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV / 230V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್	NO
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	SDB Ex 250KVA	ಹೊವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	02Ku	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	DVTP 10600
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&T	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	S/M
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5/30A 1D	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	A/V
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	000	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	VIR
ಇತರೆ	SLNO: U5475442	ಕೊಳವೆ	PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	✓	ಅರ್ಥಿಂಗ್	Provided
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	✓	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಸ್	Provided
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	✓	ಕಟ್‌ಔಟ್	Provided
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	✓	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	08 Mtr
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	NO	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	✓	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಆದು	✓	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	✓	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

Assistant Engineer (Ele.
C.O & M Unit 1
Devanahalli - BESCOM

V.H. ELECTRICALS
GOVT. LICENCED CLASS-I CONTRACTOR
L.No:9476, BNRW108, Bettakote V & P,
Devanahalli (Tq), Bengalore Rural Dist-562165
PROP:B.V. HARISH, BETTAKOTE
Mob:6362063366 / 9845198508

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೇಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಲೂನ್, ಟೈಲರ್, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎಚ್‌ಪಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎಚ್‌ಪಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎಚ್‌ಪಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇತರ ಕೆಲಸದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

.....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

.....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ