

ಆಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: S. Venugopala Rao
 ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: AEE/MT/BRAZ
 ಇವರಿಗೆ,
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
 ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. SJTP 4297
 ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Temp Construction
 ಟ್ಯಾಬಲ್ LT-7
 ದಿನಾಂಕ: AEE/MT/BRAZ/174/5-04-25
 ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
 ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು: Celebrity nature's Structures (p) Ltd
 ಬಿಡಾರಗುಪ್ಪೆ (Sulbarga)

SI = 25KW K = 10

4038

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್	ಸಿ.ಬಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ		ಮೊಪರು	
											ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು	ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	LEG	4000	POO/4430 Aug 14	LGM 50	3P	230	5A	50/5	10	31488.2	±0/-	±0/-	ಮೇನ್ ಕವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ BM 03086	
													ಬರ್ಮಿಸಲ್ ಕವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ BR 41606	
													ಎಂ.ಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್	
													ಸಿ. ಬಿ ಕವರ್ ಪ್ಲಾಟ್	
													ಮೀಟರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ BRA2 58811	
													ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ BRA2 81810	
													ಮೋಲೊ ಗ್ರಾಮ್	

- ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ವಿವರಗಳು
- ಸಮಯ: 13:18:20
 - ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್: 31488.2
 - ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 0.81
 - ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: 0.01
 - ಬಿಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್: 31488.2
 - ರೀಡಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 127
 - ಕರೆಂಟ್: 0.01-0.01-0.01
 - ಪೋಟೆನ್ಷಿಯಲ್: 230, 230, 230
- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ
- ವೋಲ್ಟ್
 - ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್
 - ಸೂಚಕ ವ್ಯಾಟ್
 - ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
 - ಮುಂಬಾರದ ಹೆಚ್.ಸಿ. 25KW
 - ಮಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಧ: LT TPbox

ಪಾರಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ	ಪಾರಿ	ಆಳವಡಿಸಿದ
ಪಾರಿ	JS Control	ಪಾರಿ	
ಪ್ರಮಾಣ	595		
ಕ್ಯಾಪ್/ವಿವಿ	1.01375		
R:	88454	R:	
Y:	88455	Y:	
B:	88456	B:	
N:	91528	N:	

ಇರುವ ಮಾಪಕ	ಆಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ
ಮೂರ್ತ ರೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ರೋಡ್	ಮೂರ್ತ ರೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ರೋಡ್
12	
1000	
10	
12X1000X10	
6000	
3000h	
±0/-	

ಪರಿಶೀಲನೆ: Decommissioning test conducted on ETV meter with CTS 50/5A by calibrating found ok. PLS may be disconnected as per norm.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಪರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ASSISTANT ENGINEER (EL)
 TESTING DIVISION
 BESCOM, BANGALORE
 S. Venugopala Rao