DVTP-13097
FR = 15006
MD = 9.19

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ — LT-1
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ — 1Kw
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ — ಅ) B, ಆ) Y, ಇ) B — 230V

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ — Elite Layout Attibele
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ — 11/433 V
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — 100 KVA
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ — 370 Kw

ಮೂಪಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ — HPL
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — 3-30A
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್ — 00000

ಇತರೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ — YES
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ — YES
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ — YES
ಈ ಇನ್ಸ್‌ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ — YES
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ — YES
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ — NO
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? — YES
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? — YES
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ? — YES
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ — NCO
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ — NCO
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್ — NCO
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂತರದ್ದು — DVTL-5227
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ — UG
ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ — AL
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ — Cable
ಕೊಳವೆ — PVC GI Pipe
ಅರ್ಥಿಂಗ್ — NO
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ — 10A
ಕಟ್‌ಔಟ್ — 10A
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ — 10Mts

ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ — ∞
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ — ∞
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ — Zero

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Thavamuni
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

VS ELECTRICALS
Govt. Licensed Contractor
Licence No.2CL148783BNG
Attibele, Anekal Taluk
Bengaluru Rural District-562110
Prop.MUNIRAJU.K
Mob:9743448441

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ವೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಪ – ವಿಭಾಗ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಪತ್ತಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ
ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಸುಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
.....
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್
.....
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ